



NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3 PEN 400/230 V, 50 Hz / TN-C
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41
- OCHRANA PRED DOTÝKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:
- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
- KRYTMI
- OCHRANA PRED DOTÝKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
VONKAJŠIE VOLVYVY: URČENÉ PODĽA STN 33 2000-5-51
- VONKAJŠÍ PRIESTOR TRIEDY VI

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Viliam Šottník	EVS, s.r.o. Žilina Závodská cesta 4 010 01 Žilina TEL : 0911 552555
VYPRACOVAL	Viliam Šottník	
KONTROLOVAL	Ing. Jozef Strna	

Vedúci projektant	Ing. Ivana Šubjaková	ING. IVANA ŠUBIAKOVÁ FRAŇA MRÁZA 24 010 01 ŽILINA IČO: 36 119 984; DIČ: 103 327 6862 TEL.: 0903 076 077	
Zodpovedný projektant	Ing. Ivana Šubjaková		
Vypracoval	Ing. Ivana Šubjaková		
KÚ, MÚ, OÚ	Žilinský, Turzovka, Čadca		
Objednávateľ	Mesto Turzovka		
Názov akcie		Dátum	03/2017
Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka		Formát	A4
		Stupeň	DRS
		Mierka	M 1:1 000
		Zák. číslo	17_02
Názov objektu	SO 03 Verejné osvetlenie cesty II/487 a cyklochodníka	Č. súpr.	Č. výkresu
Názov výkresu	Situácia km 2,400 - 3,200		E.4