

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3 PEN 400/230V, 50 Hz / TN-C-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL PÚDOM:

U ZARIADENÍ DO 1000 V PODĽA STN 33 2000-4-41

- OCHRANA PRED DOTÝKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:

- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

- KRYTMI

- OCHRANA PRED DOTÝKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:


- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

VONKAJŠIE VPLYVY: URČENÉ PODĽA STN 33 2000-5-51

- VONKAJŠÍ PRIESTOR TRIEDY VI

POZNÁMKA:

V CELEJ TRASE ROZVODU PRE VO BUDE ULOŽENÁ POZINKOVANÁ PÁSOVINA FeZn 30x4 mm

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Viliam Šottník		EVS, s.r.o. Žilina Závodská cesta 4 010 01 Žilina TEL : 0911 552555
VYPRACOVAL	Viliam Šottník		
KONTROLOVAL	Ing. Jozef Štrna		

Vedúci projektant	Ing. Ivana Šubjaková	ING. IVANA ŠUBJAKOVÁ FRAŇA MRÁZA 24 010 01 ŽILINA IČO: 35 119 004, DIČ: 103 327 6992 TEL.: 0903 575 077	
Zodpovedný projektant	Ing. Ivana Šubjaková		
Vypracoval	Ing. Ivana Šubjaková		
KÚ, MÚ, OÚ	Žilinský, Turzovka, Čadca		
Objednávateľ	Mesto Turzovka		
Názov akcie		Dátum	03/2017
Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka		Formát	1A4
		Stupeň	DRS
Názov objektu		Mierka	
		Zák. číslo	17_02
Názov výkresu		Č. súpr.	Č. výkresu
			E.6